

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ74.В.00038
(номер сертификата соответствия)

ТР 0665038
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «МСС». Адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.9, лит. Б, пом.3-Н.
(наименование и место-нахождение заявителя) ОГРН: 1097847327247. Телефон (812) 677-98-26, факс (812) 677-98-25.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «МСС». Адрес: 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.9, лит. Б, пом. 3-Н. ОГРН: 1097847327247. Телефон (812) 677-98-26, факс (812) 677-98-25.
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СЗРЦ СЕРТ" ООО "СЗРЦ ПБ". 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, кор. 2, лит. А3. ОГРН: 1117847160640. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 21.12.2011 г. МЧС России.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Пленка фотолюминесцентная «ФОТОЛЮМ» («Фотолюм 200», «Фотолюм 200П», «Фотолюм 200А»), выпускаемая по ТУ 2255-001-63078227-2012 Литера А.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
Приложение на бланке № 0375043. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5590

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 12.2.143 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля".
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: RU.ИН98 № 052-12 от 27.11.2012 г., RU.ИН98 № 053-12 от 30.11.2012 г., RU.ИН98 № 054-12 от 03.12.2012 г. ИЦ "СЗРЦ ТЕСТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН98 от 21.12.2011 г. Акт о результатах анализа состояния производства № ПБ74.АП.007 от 22.10.2012 г. ОС "СЗРЦ СЕРТ" ООО "СЗРЦ ПБ". Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ74 выдан 21.12.2011 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.12.2012 по 04.12.2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Макеев А.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сидоренко Д.А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ74.В.00038

(обязательная сертификация)

ТР 0375043

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести Г2 (умеренногорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Коэффициент дымообразования Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Показатель токсичности Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032.	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП2 (слабораспространяющие)
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.14	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения:	Кислородный индекс:
	- ФОТОЛЮМ 200	25,4 %
	- ФОТОЛЮМ 200П	25,6 %
	- ФОТОЛЮМ 200А	25,2 %



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Макеев А.А.

Сидоренко Д.А.